



CONCELLO  
DE VIGO



LAMUVI

Laboratorio Municipal de Vigo  
Praza do Rei, s/n 36202 - VIGO  
Telf. 986810117  
E.Mail: ofi.lamuvi@vigo.org

\*141566\*

## INFORME DE RESULTADOS

certifica(n) los datos de la(s) muestra(s) y sus resultados analíticos

**Ciente :** LABORATORIO MUNICIPAL VIGO

**NIF :** P-3605700-H

**Domicilio :** PRAZA DO REI, S/N

**Población :** 36202 VIGO (PONTEVEDRA)

**T. Análisis :** INFORMATIVO

**Núm.Boletín:** 41053

**Reg. Salida:** 9747

**Nº Muestra:** 141566

**Registro muestra :** 29/07/2014

**Inicio análisis :** 29/07/2014

**Finalización análisis :** 31/07/2014

**Muestra de :** AGUA PRAIA

**T. Medida :** PUNTUAL

**Origen :** AGUA DE PLAYA

**Procedencia :** PR025 - RODAS (CÍES)

**Tomada el :** 29/07/2014

**En :** VIGO ILLAS CIES

**Por :** PERSONAL LABORATORIO

**Nº Lote :** 6819

Nombre Determinación	Resultado	Val Param.	Método	Com
Recuento de Escherichia coli b-glucuronidasa +	9 NMP/100 ml	-- 500	PEM/16	
Recuento de enterococos intestinales	9 UFC / 100 ml	-- 200	PEM/13	
Temperatura	19.0 °C			
pH	8.1 unidades de pH		PCQ/01	
Conductividad	49 mS / cm		PCQ/02	
Oxígeno disuelto	114.2 % de saturacion		PEQ/09	
Salinidad	37 ‰		PEQ/10	

**OBSERVACIONES:** Val. Param. (valor paramétrico) según R.D. 1341/2007 (calidad aguas de baño)

Los resultados obtenidos se refieren exclusivamente a la muestra analizada

Este boletín no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito de la entidad emisora.

El laboratorio tiene a disposición del cliente el valor de incertidumbre asociado a cada análisis.

VIGO 12 de Agosto de 2014

A Directora do Laboratorio

Mª DOLORES BERNÁNDEZ FERNÁNDEZ