




Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo		Expediente 2616/443		Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica http://www.vigo.org/csv	
Data impresión: 29/07/2014 13:24		Código de verificación: 2BEA3-D4DCA-85282-B25CA		Páxina 1 de 3	





LUMINARIA MOD. "PECHINA"



ACOMETIDA A LUMINARIA SOBRE FACHADA




BRAZO MURAL MOD. "PECHINA" R-10125 DE L=1.2 m



VISTA - FIJACIÓN


PLANTA




NOTA: Todos los elementos del brazo,
de Acero galvanizado

PARTE	DESCRIPCIÓN
4	Manguita fijación
3	Refuerzo, e = 4 mm
2	Carriola, e = 6 mm
1	Escuadra superior, e = 6 mm

NOTA: Pernos de fijación (A DEFINIR EL CLIENTE).
Debe asegurarse que la naturaleza portante (pared, mure, ...) o su estado
de conservación garanticen una sólida unión del conjunto.




ARQUETAS TIPOS OU DERIVACIÓN




NOTA: AS DIMENSIÓNS DOS REFORZOS
SON INDICATIVOS. CADA FABRICANTE
DEFINIRÁOS CONFORME Ó P.C.T.G.
E A NORMATIVA APLICABLE.

COTAS EN C


TAPA DE FUNDI



TAPA



PESO SIN CERCO 30±10% Kg.



PROXECTO

O ENXEÑEIRO DIRECTOR

POLA PROPIEDAD

EMPRESA CONSULTORA

ESCALAS

E: S/E

GRÁFICAS

DIBUXADO POR
DAVID DOMÍNGUEZ

SUSTITÚE A

ÁLVARO CRESPO CASAL

CONCELLERÍA
DE FOMENTO

CONCELLO
DE VIGO



PLANO

2044PY019R0

PH11_02_0002R0.dwg

COMPROBADO POR
BEGOÑA ARRANZ GONZÁLEZ

CODIGO PLANO
2044PY019R0
PH11_02_0002R0.dwg



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo



Data impresión: 29/07/2014 13:24

Páxina 2 de 3


Expediente 2616/443

Código de verificación: 2BEA3-D4DCA-85282-B25CA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>




DETALLE DE SOLDADURA DE DERIVACIÓN




JBÓS METÁLICOS

INSTALACIÓNS SEN REDE
EN INSTALACIÓNS CON T. T. INDIVIDUAIS, MELLORASE O
TERREO QUE RODEA A PLACA CON ADITIVO CONDUCTOR.

CAIXA DE CONEXIÓN E PROTECCIÓN PARA COLUMNA



VISTA FRONTAL



VISTA INFERIOR

DIMENSIÓNS	A	B	C	D	E	F	G
MÁXIMO	160	95	40	30	67	60	6
MÍNIMO	130	80	30	20	67	50	6

CARTUCHOS DE 10x38.5 MM.

COTAS EN MILÍMETROS

PROXECTO

TÁN
EZ

O ENXEÑEIRO DIRECTOR

ÁLVARO CRESPO CASAL

POLA PROPIEDAD

CONCELLERÍA
DE FOMENTO

CONCELLO
DE VIGO

EMPRESA CONSULTORA

PETRA

ESCALAS
E: S/E

GRÁFICAS

DIBUXADO POR
DAVID DOMÍNGUEZ

COMPROBADO POR
BEGOÑA ARRANZ GONZÁLEZ

SUSTITÚE A

CODIGO PLANO
2044PY019R0
PH11_02_0002R0.dwg



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 2616/443

Data impresión: 29/07/2014 13:24

Páxina 3 de 3

Código de verificación: 2BEA3-D4DCA-85282-B25CA

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>