



EVACUACION	DISTANCIAS
distancia A-PUERTA PRINCIPAL	22,30 m < 25 m
distancia B-PUERTA 2	6,50 m < 25 m
distancia C-PUERTA PRINCIPAL	26,90 m > 25 m
distancia C-PUERTA 1	8,30 m < 25 m
distancia D-PUERTA PRINCIPAL	31,40 m > 25 m
distancia D-PUERTA 1	2,70m < 25 m